

CHECKLIST DE ACESSO DE VIATURAS – RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

Para assinalar a condição do item na edificação ou área de risco, tem-se as definições abaixo:

“C” = CONFORME / “NC” = NÃO CONFORME / “NA” = NÃO APLICÁVEL

VERSÃO 1.0				
CHECKLIST DE ACESSO DE VIATURAS – RENOVAÇÃO				
Item	Exigências de Vistoria Técnica	C	NC	NA
1	Procedimentos iniciais antes da vistoria “in loco”			
1.1	Para a Inspeção da medida de segurança acesso de viatura o vistoriador deverá estar de posse do Projeto de Proteção Contra Incêndio e Pânico (PPCIP);			
2	Localização da(s) via(s) de tráfego de veículos			
2.1	Verificar se a localização dos arruamentos ou vias de acesso que são limítrofes à edificação estão de acordo com o projeto aprovado (planta de localização e planta de situação);			
3	Características da(s) via(s) de acesso, quando existir.			
3.1	Verificar se os arruamentos ou vias de acesso que são limítrofes à edificação possuem altura livre mínima de 4,50 m e estão de acordo com o projeto aprovado (planta de localização e planta de situação);			
3.2	Verificar se os arruamentos ou vias de acesso que são limítrofes à edificação possuem largura mínima de 4,00 m e estão de acordo com o projeto aprovado (planta de localização e planta de situação);			
3.3	Verificar, para condomínios de casas e edificações, se a guarita de acesso de veículos ou outros acessos subterrâneos ao interior destes condomínios possuem altura mínima de 4,5 m conforme indicado em projeto;			
3.4	Verificar, para condomínios de casas e edificações, se a guarita de acesso de veículos ou outros acessos subterrâneos ao interior destes condomínios possuem largura mínima de 4,0 m conforme indicado em projeto;			