



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS



<b>ORDEM DE PROCEDIMENTO TÉCNICO</b>	<b>Nº 046/2022</b>
--------------------------------------	--------------------

<b>ASSUNTO</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aplicação da NT 7 Parte 2 - Dimensionamento, Composição e Atribuições da Brigada de Incêndio, em vistoria de Postos de Combustíveis (G-3).</li></ul>

<b>MOTIVAÇÃO</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Padronização nas vistorias do CBMES no que se refere aplicação da NT 07 Parte 2, exclusivamente nos processos de vistorias envolvendo Postos de Combustíveis (G-3) no ano de 2022.</li></ul>

<b>REFERÊNCIAS NORMATIVAS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lei 9.269, de 15 de julho de 2009, alterado pela Lei 10.368, 22 de maio de 2015;</li><li>▪ Decreto 2423 – R, de 15 de dezembro de 2009, alterado pelo Decreto 3823-R, de 29 de junho de 2015 e pelo Decreto nº 4062 - R, de 01 de fevereiro de 2017;</li><li>▪ NR 20/2022 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis</li><li>▪ NT 01/2021 - Parte 03– Licenciamento e renovação do licenciamento.</li><li>▪ NT 07/2018 – Parte 01 - Brigadas de Incêndio, Primeiros Socorros ou Socorros de Urgência, Salva-Vidas ou Guarda-Vidas.</li><li>▪ NT 07/2021 – Parte 02 - Dimensionamento, Composição e Atribuições da Brigada de Incêndio.</li><li>▪ NT 02/2013 - Exigências das Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico nas Edificações e Áreas de Risco.</li></ul>

<b>PROCEDIMENTO</b>
<p><b>Considerações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Considerando que o SIAT é um sistema que efetua o controle, o gerenciamento e a emissão de alvarás e dispensas para edificações e áreas de risco no que tange a segurança contra incêndio e pânico;</li><li>• Considerando que o licenciamento junto ao CBMES (licenciamento e renovação do licenciamento) é obrigatório para o funcionamento de qualquer edificação ou área de risco por ocasião da construção ou reforma, mudança de ocupação ou uso, ampliação ou redução de área construída, regularização das edificações e áreas de risco existentes e realização de eventos.</li><li>• Considerando que o dimensionamento da brigada de incêndio deve obedecer ao prescrito na tabela A, do anexo A da NT 07 Parte 2, que designa o seguinte: para populações fixas de até 10 pessoas, deverá ser utilizada a quantidade de brigadistas</li></ul>

prevista pela tabela A, conforme a coluna de população fixa. Para populações acima de 10 pessoas deverá ser adicionado ao efetivo previsto o resultado do produto entre o excedente de 10 e o percentual previsto na coluna “pf > 10” da Tabela A.

- Considerando que Postos de Combustíveis, segundo a NT 02, devem possuir Brigadistas, independente da altura ou área, conforme tabela abaixo:

TABELA 1  
EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES COM ÁREA IGUAL OU INFERIOR A 900 m<sup>2</sup>  
E  
ALTURA IGUAL OU INFERIOR A 9,00 m

Medidas de Segurança Contra Incêndio Pânico	A	B	C	D	E	F	G	H	I e J
	A2, A3								
Saídas de Emergência	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Iluminação de Emergência	NÃO	SIM <sup>1</sup>	SIM <sup>1</sup>	SIM <sup>1</sup>	SIM <sup>1</sup>	SIM <sup>1 ou 2</sup>	SIM <sup>1</sup>	SIM <sup>1</sup>	SIM <sup>1</sup>
Sinalização de Emergência	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Extintores	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Central de Gás	NÃO <sup>3</sup>	SIM <sup>3</sup>	SIM <sup>3</sup>	SIM <sup>3</sup>	SIM <sup>3</sup>	SIM <sup>3</sup>	SIM <sup>3</sup>	SIM <sup>3</sup>	SIM <sup>3</sup>
Controle de Materiais de Acabamento	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
Brigada de Incêndio	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM <sup>4</sup>	SIM <sup>5</sup>	NÃO	NÃO

NOTAS ESPECÍFICAS:

1 – Para as edificações com altura superior a 5 m ou rotas de saídas horizontais que ultrapassem 20 m;  
 2 – Para edificação com lotação superior a 50 pessoas;  
 3 – A utilização de recipientes com capacidade igual a 13 kg de GLP é vedada no interior das edificações, exceto nas situações previstas na NT 18, Parte 01;  
 4 – Para edificação do grupo F-6 e F-7;  
 5 – Para edificação do grupo G-3.

NOTAS GENÉRICAS:

a - Para o grupo L (explosivos), ver tabelas específicas;  
 b - Para o grupo M, ver tabelas específicas;  
 c - Outras medidas de segurança poderão ser exigidas conforme o estipulado nas normas específicas.

- Considerando que os Postos de Combustíveis estão sujeitos as exigências impostas pela NR 20, no qual é obrigatório a aplicação de curso intermediário de 12 horas (padronizado pela referida norma), criação/treinamento de plano de emergência e certificação de todos funcionários após avaliação.

### A Comissão Técnica resolve:

1. Os Postos de Combustíveis (G 3) deverão atender a NT 07/2018 – Parte 01 - Brigadas de Incêndio, Primeiros Socorros ou Socorros de Urgência, Salva-Vidas ou Guarda-Vidas e a NT 07/2021 – Parte 02 - Dimensionamento, Composição e Atribuições da Brigada de Incêndio. Os que não conseguirem atender o dimensionamento da norma até 31 de dezembro de 2022 deverá:

- a) Apresentar no rol de funcionários, independente da população fixa, 01 (um) colaborador por turno de trabalho, com os seguintes certificados de curso: **Curso de Combate a Princípio de Incêndio (EAD) e Curso de Abandono de área (EAD)**. Os cursos solicitados, são realizados online e gratuitos, devendo ser acessados através do link: <https://linktr.ee/BombeiroMilitarES>;

- b) Ter toda população fixa com certificação pela NR 20, com o curso intermediário de 12 horas, formatado nos moldes regulados pela referida norma;
2. O Vistoriador deverá proceder no momento da verificação dos Postos de Combustíveis da seguinte forma:

CHECKLIST DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	
Item	Requisitos
1.1	Verificar a população fixa conforme declarado.
1.2	Recolher declaração de população fixa do proprietário ou responsável pelo imóvel.
1.3	Verificar a quantidade de brigadistas necessários.
1.4	Recolher cópia dos Certificados do Curso de Combate a Princípio de Incêndio – EAD ou dos brigadistas eventuais caso possua, além dos certificados (conforme NR 20).
1.5	Verificar a validade dos certificados.

3. Esta “OPT” (abrangerá) apenas os processos de vistorias de Licenciamento e Renovação do Licenciamento dos Postos de Combustíveis, que iniciarem e finalizarem no ano de 2022;
4. A partir de 1º janeiro de 2023 todos os Postos de Combustíveis deverão atender na íntegra a NT 07/2021 – Parte 02;
5. O vistoriador deverá constar no campo de observação do alvará a seguinte mensagem:  
**“A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023 ESTE ESTABELECIMENTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NT 07 – PARTES 01 e 02 DO CAT/CBMES”.**

Vitória / ES, 22 de junho de 2022.

#### MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA

<b>Ronney</b> Veiga Ribeiro – Cap BM <b>Membro da Comissão Técnica</b>	Florisvaldo Ribeiro Pereira <b>Junior</b> – 1º Ten BM <b>Membro da Comissão Técnica</b>
Howlinkston Bausen – 1º Ten BM <b>Membro da Comissão Técnica</b>	<b>Ivan</b> Caldas Vieira – 1º Sgt BM <b>Membro da Comissão Técnica</b>

#### HOMOLOGAÇÃO

**Andrison Cosme – TC BM**  
**Chefe do CAT**

## ASSINATURAS (5)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**ANDRISON COSME**  
CHEFE CENTRO FGBM  
BMCAT - CBMES - GOVES  
assinado em 29/06/2022 13:52:18 -03:00

**RONNEY VEIGA RIBEIRO**  
CAPITAO QOA BM  
BMDAL - CBMES - GOVES  
assinado em 27/06/2022 14:04:47 -03:00

**FLORISVALDO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR**  
CHEFE SECAO BM  
BMGVIS - CBMES - GOVES  
assinado em 27/06/2022 13:25:40 -03:00

**HOWLINKSTON BAUSEN**  
SERVIDOR BM  
BMGNC - CBMES - GOVES  
assinado em 27/06/2022 13:43:01 -03:00

**IVAN CALDAS VIEIRA**  
AUXILIAR BM  
BMGVIS - CBMES - GOVES  
assinado em 27/06/2022 13:17:22 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/06/2022 13:52:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por IVAN CALDAS VIEIRA (AUXILIAR BM - BMGVIS - CBMES - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-M9H004>